

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE**  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES**

Esclarecimento 01 referente à Concorrência n.º 03/2011

**Questionamento:**

Foram solicitados, por empresa interessada em participar do presente certame, os seguintes esclarecimentos:

1. O preço máximo do concreto na planilha da IFSUL (sem o BDI de 22% e com a perda, itens 4.3.3.1, 4.4.3.1, 4.8.3.1, 6.1.1.3.1, 6.1.2.3.1, 6.1.3.3.1, 6.1.6.1.3.1, totalizando 5.340,38m<sup>3</sup>) é de R\$ 303,45/m<sup>3</sup> sem considerar mão de obra para lançamento e vibração do concreto. Como proceder se não podemos alterar os preços da planilha?
2. O preço de mercado para o concreto bombeado conforme proposta anexa é de R\$ 350,00/m<sup>3</sup> mais 5% perda = R\$ 367,5/m<sup>3</sup> mais mão de obra de lançamento (composição 51350 do pleo) é de 58,99/m<sup>3</sup> (pedreiro, servente e vibrador de imersão), totalizando por m<sup>3</sup> (367,5+58,99) R\$ 426,49/m<sup>3</sup>, ou seja 40,5% acima do valor máximo previsto
3. O item 2.7.3.1 tapume está zerado na planilha da IFSUL.
4. O item 12.4.4.2 dispenser para papel higiênico intercalado está com preço unitário irrisório R\$ 2,80/unid.
5. No Projeto do Gerador apresenta potencia de 1000/380KV e na planilha de orçamento a potencia está descrita 1000/635KV. Qual a potencia correta do Gerador?
6. Há uma divergência entre as esquadrias de madeira do projeto e da planilha. O que vamos considerar?

**Resposta:**

Conforme respostas encaminhadas pela Diretoria de Projetos e Obras:

1. Os preços apresentados nas Planilhas de Orçamento Global, da Diretoria de Projetos e Obras, são "PREÇOS INDICATIVOS". É de responsabilidade do Proponente os valores que vier a apresentar. Reiteramos que a modalidade da licitação é CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, no regime de empreitada global, sendo que o PREÇO TOTAL, apresentado pela Diretoria de Projetos e Obras na sua Planilha de Orçamento Global, é o PREÇO MÁXIMO da obra.
2. Os preços apresentados nas Planilhas de Orçamento Global, da Diretoria de Projetos e Obras, são "PREÇOS INDICATIVOS". É de responsabilidade do Proponente os valores que vier a apresentar. Reiteramos que a modalidade da licitação é CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, no regime de empreitada global, sendo que o PREÇO TOTAL, apresentado pela Diretoria de Projetos e Obras na sua Planilha de Orçamento Global, é o PREÇO MÁXIMO da obra.
3. A quantidade e a especificação deste serviços foi apresentada como representativa do sistema de proteção que deverá ser adotado pela empresa. Uma vez que a modalidade da licitação é CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, no regime de empreitada global, o Proponente poderá definir os custos que entender satisfatórios.

4. Os preços apresentados nas Planilhas de Orçamento Global, da Diretoria de Projetos e Obras, são "PREÇOS INDICATIVOS". É de responsabilidade do Proponente os valores que vier a apresentar. Reiteramos que a modalidade da licitação é CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, no regime de empreitada global, sendo que o PREÇO TOTAL, apresentado pela Diretoria de Projetos e Obras na sua Planilha de Orçamento Global, é o PREÇO MÁXIMO da obra.

5. A potência correta do gerador é 1000KV, com tensões de saída de 380/220V.

6. A empresa foi questionada sobre quais são essas divergências, para que seja possível a apuração. Assim que for obtida esta resposta, o presente esclarecimento será complementado.

Pelotas, 14 de outubro de 2011.

Fabiane Rediess  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações