

REITORIA PELOTAS
PAV. 5
ESC: 1/200

EQUIPAMENTOS VRV PAVIMENTO 5

Quant.	Und.	Descrição	Ponto de Força
1	pc	UE-5.01 11.2KW CASSETE 4V	PF-5.01 – 108W
1	pc	UE-5.02 11.2KW CASSETE 4V	PF-5.02 – 108W
1	pc	UE-5.03 2.8KW CASSETE 4V	PF-5.03 – 108W
1	pc	UE-5.04 2.8KW CASSETE 4V	PF-5.04 – 108W
1	pc	UE-5.05 2.8KW HI-WALL	PF-5.05 – 56W
1	pc	UE-5.06 2.8KW HI-WALL	PF-5.06 – 56W
1	pc	UE-5.07 2.8KW CASSETE 4V	PF-5.07 – 108W
1	pc	UE-5.08 4.0KW HI-WALL	PF-5.08 – 56W
1	pc	UE-5.09 2.8KW HI-WALL	PF-5.09 – 56W
1	pc	UE-5.10 4.0KW HI-WALL	PF-5.10 – 56W
1	pc	UE-5.11 4.0KW HI-WALL	PF-5.11 – 56W
1	pc	UE-5.12 7.1KW HI-WALL	PF-5.12 – 56W
1	pc	UE-5.13 7.1KW HI-WALL	PF-5.13 – 56W
1	pc	UE-5.14 2.8KW HI-WALL	PF-5.14 – 56W
1	pc	UE-5.15 2.8KW HI-WALL	PF-5.15 – 56W
1	pc	UE-5.16 5.6KW HI-WALL	PF-5.16 – 56W
1	pc	UE-5.17 11.2KW CASSETE 4V	PF-5.17 – 108W
1	pc	UE-5.18 5.6KW HI-WALL	PF-5.18 – 56W
1	pc	UE-5.19 8.4KW CASSETE 4V	PF-5.19 – 108W
1	pc	UE-5.20 2.8KW HI-WALL	PF-5.20 – 56W
1	pc	UE-5.21 8.4KW CASSETE 4V	PF-5.21 – 108W
1	pc	UE-5.22 2.8KW HI-WALL	PF-5.22 – 56W
1	pc	UE-5.23 5.6KW HI-WALL	PF-5.23 – 56W
1	pc	UE-5.24 5.6KW HI-WALL	PF-5.24 – 56W

	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO PISO/TETO
	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO HI-WALL
	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO CASSETE
	PONTO DE DRENO ø 25mm – PVC P/ HI-WALL E PISO/TETO PONTO DE DRENO ø 32mm – PVC PARA CASSETES C/BOMBA DE VÁCUO
	PONTO DE FORÇA CONFORME TABELA
	CONECTOR VRF PARA LINHA RAS
SUB	SUBIDA DA TUBULAÇÃO VAI AO TETO DO 5 PAV.
	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA LÍQUIDO E SUÇÃO

OB.
AS MEDIDAS DA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER CONFIRMADAS A PARTIR DA ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE DOS EQUIPAM. ESTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA.

THALENTOS ENGENHARIA LTDA
Av Borges de Medeiros, 3200/1602 – Praia de Belas – Porto Alegre RS CEP 90110-150
Fone: 3424-5063 - 8111-5063 – Fax 3364-5063 site: www.thalentos.eng.br – email: thalentos@thalentos.eng.br
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CREA RS 129.153
Humberto Luiz de Carvalho Fachel Eng.Civil-Crea-RS 89.568
Marcelo Lima dos Santos Arq. & Urb. -Crea-RS 124.773
Marcelo F. Quadros Eng.Mecânico-Crea-RS 133.491
PROJETO MARCELO CHRISTIINI
DESENHO MARCELO CHRISTIINI

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
(53) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240
dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br
INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE

REITORIA PELOTAS

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

PLANTA BAIXA 5° PAV

DESENHO	MARCELO
VISTO	DPO
MODIF. EM	
ARQUIVO	
DATA	FEV/2011
ESCALA	INDICADA
PRANCHA	CLI-05

//Servapo/Pasta Trabalho/Reitoria/Prédio Reitoria/Licitação/Projeto Climatização/Climatização/ Reitoria Rev_2011-3 - CLI.05