





















[illegible]

PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO

-  Interruptor de 01 s. simples (n=1,15m)
-  Interruptor de 02 s. simples (n=1,15m)
-  Tomada baixa (n=0,35m)
-  Tomada média (n=1,15m)
-  Tomada alta (n=2,35m)
-  Sensor de presença, cobertura 360°
-  Plafon de embutir c/ 1 lâmp. comp. 32W
-  Plafon de sobrepor c/ 2 lâmp. comp. 23W
-  Arandela redonda de sobrepor c/ 1 lâmp. comp. 23W
-  Luminária floor. OE-812 p/ 2x32W
-  Luminária floor. OE-812 p/ 2x32W
-  Luminária floor. OE-812 p/ 2x16W
-  Luminária floor. OE-812 p/ 2x16W
-  Caixa de passagem
-  Condutores neutro, fase, retorno e terra
-  Eletroduto de PVC embutido em parede/laje
-  Eletroduto de PVC embutido no piso
-  Subida de eletroduto
-  Descida de eletroduto
-  Haste de aterramento c/ 2,40m + conector

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:
PROPRIETÁRIO:	

<div> <div>PLANTA BAIXA</div> <div>QUINTO PAVIMENTO E COBERTURA</div> </div>	MODIF. EM	
	ARQUIVO	REI 004/2012
	DATA	AGOSTO/2012
	ESCALA	INDICADA
<div> <div>W:\PROJ\CDP01-REITORIA\GONCALVES CHAVES 3218\LICITACAO 2012\REITORIA - PARTE</div> <div>3\PROJETO E LAYOUT\DEL 50 A 55-PROJETO E LAYOUT.DWG</div> </div>	PRANCHA	PEL 54/134