



LEGENDA	
	BEBEDOURO
	CAIXA DE INSPEÇÃO (dimensões internas) 70x70cm (dimensões externas) 70x70cm Prof. 30 até 100
	CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA (150x15x75mm)
	CAIXA SIFONADA C/ GRELHA DE ALUMÍNIO (150x150 mm)
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (Bacias)
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (Lavatórios)
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (75mm)
	TV

OBSERVAÇÕES:

- UTILIZAR SIFÕES METÁLICOS EM TODOS OS LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS
- TUBULAÇÃO DOS LAVATÓRIOS: ϕ 40mm, $i = 1\%$
- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DAS CAIXAS SIFONADAS: ϕ 75mm ou ϕ 50mm, $i = 2\%$
- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DAS CAIXAS DE GORDURA: ϕ 100mm, $i = 2\%$
- TUBULAÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS: ϕ 100mm, $i = 1\%$
- TUBOS DE VENTILAÇÃO: ϕ 75mm, $i = 1\%$
- TUBULAÇÃO DOS MICTÓRIOS: ϕ 50mm, $i = 1\%$
- TUBULAÇÃO DOS BEBEDOUROS: ϕ 40mm, $i = 1\%$
- CAIXA SIFONADA 150x150mm C/ TAMPA DE ALUMÍNIO
- CAIXAS DE INSPEÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS 70X70cm OU 60X60cm, CONFORME INDICADO ATÉ PROFUNDIDADE MÁX. 1m.
- PARA CAIXAS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR À 1.00m DEVERÁ SER EXECUTADO POÇO DE VISITA COM DIMENSÕES MIN. 1.10x1.10m E PROFUNDIDADE VARIÁVEL.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
 Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
 (51) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240
 dpo_cpproj@fisu.edu.br / dpo@fisu.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
 DE PELOTAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

CAMPUS BAGÉ - BLOCO SALAS DE AULA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESGOTO CLOACAL

DESENHO	HEDNA
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	GBA_001/2012
DATA	AGOSTO/2012
ESCALA	1/50
FRANCHA	PHS 15/17

W:\PROJ\BAGÉ\PROJ\PROJ\CAMBÉ\BAGÉ\EDIFICAÇÃO DE BLOCO SALAS DE AULA\HIDROSSANITÁRIO\ESGOTO CLOACAL.dwg