


LEGENDA:

- ① VALVULA TIPO GLOBE ANGULAR 45° DE 2 1/2"
- ② ADAPTADOR STREZ DE 2 1/2"
- ③ PROTEÇÃO DA CÂMERA PARA ABRIGO DA MANGUEIRA
- ④ PROTEÇÃO DO VÍDEO DE VÍDEO COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO" EM LETRAS SEMELHANTES ÀS DA MANGUEIRA
- ⑤ PROTEÇÃO DO CÉDULO PARA MANGUEIRA
- ⑥ DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DE MODO A EVITAR FUMOS OU LÍQUENS NO INTERIOR DO ABRIGO
- ⑦ REDETORE DE GAVETA #2 1/2"
- ⑧ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 x 50cm COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO"
- ⑨ TUBULAÇÃO DE FUMOS COM DIÂMETRO DE 150mm
- ⑩ PAREDES EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE
- ⑪ FUNDO COM BRITA Nº 1
- ⑫ DRENO - TUBULAÇÃO DE Ø75mm DESCAÇA NO ESOTO PLUVIAL



DETALHAMENTO HIDRANTE DUPLO

ESC: 1/25


DETALHAMENTO REGISTRO DO PASSO

ESC: 1/25

DET. COLOCAÇÃO DO EXTINTOR

ESC: 1/50

- LEGENDAS
- Extintor portátil I.P.O.S. de 4 Kg
  - Extintor portátil CO2 de 4 Kg
  - Sinalização "identificação tipo extintor"
  - Ponto de iluminação de emergência 2x55W
  - Ponto de iluminação de emergência 2x8W
  - Sinalização "saída" iluminada 2x8W
  - Sinalização "saída" com seta de indicação
  - Caixa com hidrante 2 saídas e Mangueira
  - Sinalização "proibido fumar"
  - Acendedor de Alarime
  - Sirene do Alarime
  - Tubulação de Ferro Galvanizado
  - Central de Alarime de Incêndio
  - Painel Repetidor
  - Bateria de Acumuladores



**OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA**  
DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS  
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS  
(51) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240  
dpo-cto@ppci.com.br / dpo-cto@ppci.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA P.L.A. - CREA/RJ 4310  
DANIELA COSTA OLIVEIRA P.L.A. - CREA/RJ 4310  
HELOISA DA COSTA SILVA - CREA/RJ 41.576  
JOSE RICARDO AMER ALVES - CREA/RJ 55.998  
PLATÃO TAVARES ALVES DA FONSECA - CREA/RJ 47.000

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA

PROJETO ARQUITETÔNICO

PPCI BLOCO FÁBRICA DE CONSERVAS

PPCI BLOCO FÁBRICA DE CONSERVAS

DESENHO: CÉSAR E MICHEL  
VISTO:  
MODIF. EM:  
ARQUIVO: VC 004/2011  
DATA: JULHO/2011  
INDICADA: ESCALA  
PRONCHIA: PPI 01/01