PORTÃO

ENTRADA SECUNDÁRIA

PREDIAL – L= 161,46m

MURO – L= 132,50m

AVENIDA DAS INDUSTRIAS

MURO – L= 20,50m

LEGENDA

- ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS
- ALIMENTAÇÃO DA REDE PÚBLICA ø32mm
- REDE DE ÁGUA PLUVIAL

OBS.: EXTRAVASOR DAS CISTERNAS (ø 200mm), LOCALIZADO ABAIXO DA ENTRADA DA REDE PÚBLICA (ø 32mm).

ALIMENTAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO ø 32mm

ALIMENTAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO

VAI AO BLOCO ADMINISTRATIVO

VAI AO BLOCO OFICINAS 1

VAI AO BLOCO ADMINISTRATIVO

ø32mm

ø40mm

ø25mm

ø20mm

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

CAMPUS VENÂNCIO AIRES
INSTITUTO FEDERAL Farroupilha Campus Venâncio Aires
Av. das Indústrias, 1865 - CEP 95800-000 - Venâncio Aires/RS
(51) 3983.1116 -davenancioaires@ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

ELTON LUIZ PEDROSO- CREA/RS 136.347

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

CAMPUS VENÂNCIO AIRES - BLOCO OFICINAS 2

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

REDE GERAL DE ÁGUA POTÁVEL/ CINZAS

H:\OFICINAS 2\11.08.19 OFICINAS 2 LICIT\ADAPTADO\PROJETO HIDROSSANITÁRIO\CVA 001/2011 PHS (NAM EXPLANTADO).DWG

DESENHO	ELTON
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CAV 001/2011
DATA	SET/2011
ESCALA	1/200
PRANCHA	PHS 04/04