ESPERA SENSOR ALARME

INSTALACAO DAS CÂMERAS NO TETO

INSTALACAO DAS CÂMERAS EM PAREDES

OBS:

- O CABO DE SINAL SERA DO TIPO COAXIAL 97% MALHA - RG-59 - 75 OHMS.
- A ESPERA PRA ANTENA DEVERA SER DISPOSTA A 250CM DO SOLO, SUPERIOR DA PAREDE.
- O PONTO DE ALIMENTACAO DAS CAMERAS (IRA DA CENTRAL DE CFTV A QUAL ESTARA SENDO ALIMENTADA POR CIRCUITO ELETRICO ESTABELECIDO DO QUE
- OS CONDUTORES ELETRICOS DE ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO DEVERA SER DO TIPO PP 2X1.5mm2, COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES
- A POSIÇÃO DA ANTENA DO ALARME DEVERA SER DEFINIDO IN LOCO, FACE A A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DA MESMA, JUNTO A COBERTURA DO PREDIO.
- OS ELETRODUTOS DESTINADOS AO ALARME DEVERAO CONTER ARAME GUIA.

OBS:
CIRCUITO ELETRICO 1 ATENDE AS CÂMERAS: CV1, CV2 E CV3
CIRCUITO ELETRICO 2 ATENDE AS CÂMERAS: CV4 E CV5.

LEGENDA

	ESPERA MINI-CAMERA DE VÍDEO - PONTO DO CFTV. H=2,50m
	ESPERA PARA SENSOR DE ALARME. H=2,50m
	ESPERA PARA SIRENE INTERNA (H=2,70m) E EXTERNA (H=3,3m)
	CAIXAS DE DERIVAÇÃO PARA USO EMBUTIDO NO FORRO, DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PLANTA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO EM PAREDES DE ALVENARIA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA - EMBUTIDA NA ALVENARIA
	RACK DISTRIBUIDOR GERAL DO CABEAMENTO DE TELEFONIA (E DADOS)
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA EM ALVENARIA
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO, APARENTES EM LAJES E EMBUTIDOS EM FORROS
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO, APARENTES OU EMBUTIDOS EM PAREDES DE ALVENARIAS
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO EMBUTIDO OU APARENTE NO PISO
	CANALETA EM ALUMINIO DH - TAMPA PARA USO APARENTE EM PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA EXCLU APARENTE, DESCE, PASSA E SOBE NO PONTO
	CABOS E FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO, DUPLO RETORNO E TERRA
	CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA E 1 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 2m. Ø19x2400mm

TOPOLOGIA CFTV

TOPOLOGIA ALARME



PLANTA BAIXA DO 2º. PAVTO.
ESCALA: 1/75

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
(53) 3026.7240 / 3026.7241 / 3026.7242
dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

REITORIA PARTE 1

PROJETO CFTV E ALARME

PLANTA BAIXA – 2º. PAVTO.

DESENHO	RICARDO
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	REI 004/2012
DATA	AGOSTO/2012
ESCALA	1/75
PRANCHA	PCA 41/134

W:\PROAP\DPO\1- REITORIA\GONÇALVES CHAVES 321\BLICITAÇÃO 2012\REITORIA - PARTE 1\PROJETO CFTV E ALARME\PCA 41 - CFTV E ALARME 2º PAV.DWG